



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
153009, город Иваново, ул. Диановых, д.8 а, тел: 29-91-05,
тел. доверия: 29-99-99, код (4932)

(наименование территориального органа ГПН, адрес)

РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 2 статьи 92 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», рассмотрев мотивированное представление о необходимости внесения изменений в акт № 2303/135-37/5-П/АПВ и предписание № 2303/135-37/5-П/АВП от 24.08.2023, выданные по результатам проведения планового выездного контрольного (надзорного) мероприятия в отношении здания, помещений и территорий Частного общеобразовательного учреждения «Лицей Исток», расположенного по адресу: г.Иваново, ул. Ермака, д. 72/2,

РЕШИЛ

Внести изменения в акт от 24.08.2023 № 2303/135-37/5-П/АПВ (далее - Акт), выданный заместителем начальника отдела НМ ГО ЗНТ ЧС УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственным инспектором Ивановской области по пожарному надзору) Зейналовым К.Г.О, заместителем начальника отдела ОН и ПМ УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственным инспектором Ивановской области по пожарному надзору) Усановым А.С., главным специалистом отдела ОН и ПМ УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственным инспектором Ивановской области по пожарному надзору) Кирьяновым В.В., старшим инспектором отдела ОН и ПМ УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственным инспектором Ивановской области по пожарному надзору) Соловьевой М.Ю. и Предписание от 24.08.2023 № 2303/135-37/5-П/АВП (далее - Предписание), выданное заместителем начальника отдела НМ ГО ЗНТ ЧС УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственным инспектором Ивановской области по пожарному надзору) Зейналовым К.Г.О (далее — Предписание), а именно:

- 1) Исключить пункты 3, 7, 8, 23, 24, 27, 28, 31-36, 41-62, 96-98, 101, 102, 105, 117, 118, 120-125, 146 Акта и Предписания.
- 2) Внести изменения в пункты 1, 4-6, 9, 15, 25, 67 Акта и Предписания, изложив их в следующей редакции:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
Общие нарушения		
1	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъезде к зданию со стороны Отбельного переулка, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент №123-ФЗ), пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479

